3. MĚŘENÍ

[1] Mateřská škola

JÍMAČŮ	SVODŮ	MATERIÁL A PRŮŘEZ SVODU
6	6	FeZn 8 mm

ZEMNIČ	ODPOR
svod č.1	14,5 Ohm
svod č.2	14,7 Ohm
svod č.3	13,5 Ohm
svod č.4	13,2 Ohm
svod č.5	14,1 Ohm
svod č.	14,9 Ohm
CELKEM	

4. ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY A ODCHYLKY OD PLATNÝCH NOREM

[1] Závady nebyly zjištěny.

5. ZÁVĚR (DOPORUČENÍ/UPOZORNĚNÍ PROVOZOVATELI)

Soustava hromosvodů je schopna bezpečného provozu.

V Brandýsku 28.7.2022 revizní technik

zpracováno dne 28.7.2022 oprávnění č. 4211/5/21/EZ-M,O,R,Z-E2A