

FAKTURA - daňový doklad č.: FV2024424Objednávka:
Zp. dopravy:
Zp. platby:

Dodavatel:	
ARCH consulting s.r.o.	IČ : 28779479 DIČ : CZ28779479
Služtická 873/6 10000 Praha Česká republika	
Tel.:	+ 420 604 250 074
Email:	contact@archconsulting.cz
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 191117.	

Odběratel:	
Obec Brandýsek	IČ : 00234168 DIČ : CZ00234168
Slánská 62 27341 Brandýsek Česká republika	
Obec Brandýsek	Dodací adresa:
Slánská 62 27341 Brandýsek Česká republika	

Bankovní spojení pro platbu faktury:**Číslo účtu: 5038941001****Kód banky: 5500**

IBAN: CZ2655000000005038941001

SWIFT: RZBCCZPP

Symboly: Konstantní
Variabilní **2024424**
SpecifickýDatum: Vystavení 09.12.2024
Splatnosti **23.12.2024**
Zd. plnění 09.12.2024

Na základě objednávky vám fakturujeme osazení sběrných nádob na SKO RFID čipy a zavedení do systému.

Označení dodávky	Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Sazba	Základ	Celkem s DPH
1. fakturační milník		1,00	51 938,00	21%	51 938,00	62 844,98 Kč

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
nulová 0 %	0,00	0,00	0,00
snížená 12 %	0,00	0,00	0,00
základní 21 %	51 938,00	10 906,98	62 844,98
CELKEM	51 938,00	10 906,98	62 844,98

Rozpis DPH uveden v měně CZK

Celková částka	62 844,98 Kč
Uhrazeno zálohou	0,00 Kč
Zbývá uhradit	62 844,98 Kč

Razítko a podpis odběratele



Razítko a podpis dodavatele



QR Platba+F

ARCH consulting s.r.o.

+ 420

www.obcejinak.cz

Firma **Obec Brandýsek** **KOKLADNÍ DOKLAD - VÝDAJOVY**

PSČ 273 41

IČ: 00234168

DIČ: CZ00234168

č.

DPH Kč

% DPH

ze dne 19.1.2024

Bez daně Kč

Celkem Kč

5000,-

5000,-

DIČ:

Kč

slovy

pět tisíc

Výdej komu
(jméno a adresa)



osobně každý

Účel platby

roční komise - dar pro ZŠ
(včetně RABY)

Přijal



Vydal



Post Bellum, z.ú.

Španělská 1073/10, Vinohrady

12000 Praha 2

Země

IČ: 26548526

DIČ: Neplátce DPH

U 920 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení

Číslo účtu: 51-1707230277/0100

IBAN: CZ8001000000511707230277

VSym: 202400424

Banka: Komerční banka a.s.

Swift:

Vystavil:

E-Mail:

Tel.:



um.cz

Odběratel**Obec Brandýsek**

Slánská 62

27341 Brandýsek

IČ: 234168

DIČ: CZ00234168

Příjemce**Objednávka:**

Datum plnění 16. 9. 2024

Dat. vystavení dokladu: 16. 9. 2024

Datum splatnosti: 17. 10. 2024

Způsob úhrady: Převod. příkazem

Na základě smlouvy o spolupráci si Vám dovoluujeme vystavit fakturu ve výši 27.990,- Kč za realizaci projektu Příběhy našich sousedů.



Zaokrouhlení: 0,00

K úhradě: 27 990,00**CZK**

Fakturuji Vám rámci naší hlavní činnosti článek III. odstavec 2) písmeno d – vzdělávací činnost, včetně mimoškolní výchovy; na základě osvobozeného plnění dle § 57 písmena g. zákona o DPH, pro žáky sedmých až devátých tříd základních škol, popř. studenty nižších ročníků středních škol. Projekt zahrnuje práci koordinátorů a pedagogů, korektury textů, technickou podporu.

FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODAVATEL:
Alena Posedělová
Václava Rady 1453/15
156 00 Praha 5

zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 16.

IČO: 664 89 652

DIČ: CZ7857200296

Banka: Air Bank, a.s.

Číslo účtu: 2502986016, kód banky: 3030

Číslo faktury: 26/2023

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2623

ODBĚRATEL:

Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek - Olšany

IČO: 002 34 168

DIČ: CZ00234168

Datum splatnosti: 22. 01. 2024

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení: 22. 12. 2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19. 12. 2023

Dodavatel není plátcem DPH

Fakturuji Vám v souladu s čl. VI odst. 1 a 6 příkazní smlouvy č. R-31/2023 ze dne 27. 10. 2023 odměnu za zadavatelskou činnost vykonanou JUDr. ~~Alenou Posedělovou~~ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávané Vaší obcí s názvem „Rekonstrukce zdroje tepla – ZŠ Brandýsek“ ve smluvní výši 29 000,- Kč. (slovy: dvacetdevětisíckorun).

CELKEM k úhradě: 29 000,- Kč

Alena Posedělová
Václava Rady 1453/15
156 00 Praha 5-Zbraslav
IČ: 66489652

Praha, 22. prosince 2023



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD**DODAVATEL:****Alena Posedělová****Václava Rady 1453/15****156 00 Praha 5**

zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 16.

IČO: 664 89 652

DIČ: CZ7857200296

Banka: Air Bank, a.s.

Číslo účtu: 2502986016, kód banky: 3030

Číslo faktury: 27/2023

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 2723

ODBĚRATEL:**Obec Brandýsek**

Slánská 62

273 41 Brandýsek - Olšany

IČO: 002 34 168

DIČ: CZ00234168

Datum splatnosti: 22. 01. 2024

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení: 22. 12. 2023

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 19. 12. 2023

Dodavatel není plátcem DPH

Fakturuji Vám v souladu s čl. VI odst. 1 a 6 příkazní smlouvy č. R-32/2023 ze dne 27. 10. 2023 odměnu za zadavatelskou činnost vykonanou JUDr. Ladislavem Renčem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávané Vaší obcí s názvem „MaR zdroje tepla – MŠ Brandýsek“ ve smluvní výši 29 000,- Kč.
(slovy: dvacetdevět tisíc korun).

CELKEM k úhradě: 29 000,- Kč**Alena Posedělová**
Václava Rady 1453/15
156 00 Praha 5-Zbraslav
IČ: 66489652

Praha, 22. prosince 2023



Dodavatel : Ing. Jan Kolouch Ant. Škváry 3249, 272 01 Kladno IČ: 679 23 275, DIČ: CZ7206250711 Provozovna: nám. Starosty Pavla 14 272 01 Kladno č. účtu: 2700381157/2010 FIO banka Kladno	Variabilní symbol: 202414 Konstantní symbol: 0308 Specifický symbol: 20240805 Počet stran faktury: 1 Počet příloh: 0 Částka k úhradě: 27.830,- Kč
Příjemce: Obec Brandýsek Slánská 62 273 41 Brandýsek Olšany IČ: 00234168, DIČ: CZ234168 Zastoupená starostkou obce: Ing. Henrietou Rydlovou	Odběratel: Obec Brandýsek Slánská 62 273 41 Brandýsek Olšany IČ: 00234168, DIČ: CZ234168 Zastoupená starostkou obce: Ing. Henrietou Rydlovou
Dodavatel zapsán u Magistrátu města Kladna, odb. živnostenského podle §71 odst.2 živnostenského zákona	Platební podmínky: Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 24. 04. 2024 Datum vystavení dokladu: 24. 04. 2024 Způsob úhrady: bank. převodem Datum splatnosti: 08. 05. 2024
Položka (ceny v Kč bez daně)	Cena bez DPH DPH 21% celková cena
Dle objednávky č. 29/02/2024 ze dne 29. února 2024 na akci: DOSTAVBA UL. U VODÁRNÝ – II. ETAPA – PLYNOVOD + 6 PŘÍPOJEK, k. ú. Brandýsek, poz. p. č. 964/26, 964/98, 964/99, 964/100, 964/102, 964/101, 964/104 Vám fakturuji opatření podkladů a zprostředkování a koordinaci projektové dokumentace pro realizaci stavby PLYNOVODU + 6 PŘÍPOJEK ve výši.	
23.000,- 4.830,- 27.830,- Kč	
K úhradě 27.830,- Kč	
 al Datum: 2024.04.24 17:37:37 +02'00' Podpis a razítko	


láno: středa 24. dubna 2024 19:38
u: info@andysek.cz
mět: Dostavba ul. U vodárny - plynovod + 6 přípojek - předávací protokol, faktura
hy: Předávací protokol 29_02_2024-1 ze dne 24.4.2024.pdf; Faktura č. 2024-14.pdf

řý den,
akci: Dostavba ul. U vodárny – plynovod + 6 přípojek, k. ú. Brandýsek, poz. p. č. 964/26, 964/98, 964/99,
/100, 964/102, 964/101 přikládám k podpisu předávací protokol a fakturu dle objednávky.

uji


n: Stárosty Pavla 14
201 Kladno

Objednatel

Obec Brandýsek
Slánská 62
273 41 Brandýsek Olšany
zastoupená starostkou obce
Ing. Henrietou Rydlovou

Dodavatel

Ing. Jan Kolouch
nám. Starosty Pavla 14
272 01 Kladno
IČ: 67923275

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č. 29/02/2024-1

V příloze Vám dle objednávky č. 29/02/2024 ze dne 29.2.2024 na akci: DOSTAVBA UL. U VODÁRNY – II. ETAPA – PLYNOVOD + 6 PŘÍPOJEK, k. ú. Brandýsek, poz. p. č. 964/26, 964/98, 964/99, 964/100, 964/102, 964/101, 964/104 předáváme projektovou dokumentaci pro realizaci stavby na výše uvedenou akci v 5-ti shodných vyhotoveních v papírové podobě a 1x elektronicky ve formátu pdf (zasláno e-mailem dne 24.4.2024).

Převzal dne 24. dubna 2024 a s rozsahem a obsahem souhlasí.

Ing.
Henrieta
Rydlová

Digitálně podepsal



Datum: 2024.04.25
12:49:07 +02'00'

.....
Objednatel

Obec Brandýsek, zastoupená starostkou obce
Ing. Henrietou Rydlovou



Digitálně podepsal



Datum: 2024.04.24
17:36:56 +02'00'

.....
Zhotovitel



V Kladně dne 29. února 2024

DODAVATEL

CATANIA GROUP s.r.o.

Bořivojova 878/35

13000 Praha

Česká republika

IČO: 28253591

DIČ: CZ28253591

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C
63968

ODBĚRATEL

Obec Brandýsek

Slánská 62

273 41 Brandýsek

Česká republika

IČO: 00234168

DIČ: CZ00234168

Datum vystavení: 14. 6. 2024

Datum zdanitelného plnění: 14. 6. 2024

Datum splatnosti: 6. 8. 2024

Číslo účtu: 43-2183110227/0100

Variabilní symbol: 2412576

IBAN: CZ5401000000432183110227

BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Způsob platby: bankovní převod

K úhradě: 30 238,00 CZK



Název položky	Množství	Cena za položku	Sazba DPH	DPH	Cena celkem
Poradenství v oblasti zákonných povinností měst a obcí	1 ks	24 990,00 CZK	21 %	5 247,90 CZK	30 237,90 CZK
poradce: J. H. H. H. dne 14.6.2024 v místě úřadu, cena dle cenové nabídky č. 7/2024 ze dne 6.6.2024					
Zaokrouhlení	1 ks	0,08 CZK	21 %	0,02 CZK	0,10 CZK

Jsme akreditovaná vzdělávací instituce AK/I-36/2010 a pokud je přihlášená osoba úředníkem dle zákona č. 312/2002 Sb, jsou splněny podmínky § 57 zákona o DPH pro osvobození od DPH.

V případě objednávky neakreditovaného školení nebo akreditovaného pro neúředníka, se osvobození dle výše uvedeného zákona nevztahuje a k částce je přičteno DPH.

Taktéž na ostatní služby a zboží se osvobození nevztahuje.

Cena celkem s DPH: 30 238,00 CZK

	Základ	Výše DPH	Total
DPH 21%:	24 990,08 CZK	5 247,92 CZK	30 238,00 CZK



FAKTURA – DAŇOVÝ DOKLAD**DODAVATEL:****Alena Posedělová****Václava Rady 1453/15****156 00 Praha 5**

zapsána v živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 16.

IČO: 664 89 652

DIČ: CZ7857200296

Banka: Air Bank, a.s.

Číslo účtu: 2502986016, kód banky: 3030

Číslo faktury: 12/2024

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 1224

ODBĚRATEL:**Obec Brandýsek**

Slánská 62

273 41 Brandýsek - Olšany

IČO: 002 34 168

DIČ: CZ00234168

Datum splatnosti: 06. 09. 2024

Forma úhrady: Převodem

Datum vystavení: 05. 08. 2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31. 07. 2024

Dodavatel není plátcem DPH

Fakturuji Vám v souladu s čl. VI odst. 1 a 6 příkazní smlouvy č. R-03/2024 ze dne 31. 3. 2024 odměnu za zadavatelskou činnost vykonanou JUDr. [redacted] v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna asfaltových povrchů komunikací“, ve smluvní výši 39 000,- Kč (slovy: třicetdevětisíckorun).

CELKEM k úhradě: 39 000,- Kč

Praha, 5. srpna 2024

RA – DAŇOVÝ DOKLAD

Poskytovatel: HASKON s.r.o. Nové Strašecí Karlovarská 456, PSČ 271 01 tel. 775 339 706 Peněžní ústav: ČSOB, a. s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125553.		DIČ: CZ27905870 IČ: 27905870 Je plátce DPH. Číslo účtu / ident. kód 214 667 900 / 0300	ČÍSLO DOKLADU 2024495 Druh dodávky (kód) Variabilní symbol 2024495 Odběratel: DIČ: IČ: CZ00234168 00234168
Příjemce: Obec Brandýsek Slánská 62 273 41 Brandýsek		Obec Brandýsek Slánská 62 273 41 Brandýsek	
Způsob dopravy, místo určení		Den splatnosti: Forma úhrady: Datum vystavení dokladu Datum uskut. zdanit. plnění	
		7. 10. 2024 Převodem z účtu 23. 9. 2024 23. 9. 2024	

Fakturuji dodávku materiálu a služeb PO dle níže uvedené specifikace:

Položka	Sazba DPH	Počet m. j.	Cena za m. j.	Cena celk. bez DPH	Částka DPH	Cena celkem s DPH
Roční kontrola PHP	21%	40	55,00 Kč	2 200,00 Kč	462,00 Kč	2 662,00 Kč
Revize vnitřního hydrantu	21%	5	100,00 Kč	500,00 Kč	105,00 Kč	605,00 Kč
Kontrolní štítek, plomba	21%	40	10,00 Kč	400,00 Kč	84,00 Kč	484,00 Kč
Periodická zkouška PHP PR6	21%	10	380,00 Kč	3 800,00 Kč	798,00 Kč	4 598,00 Kč
Periodická zkouška PHP CO2 S2	21%	1	550,00 Kč	550,00 Kč	115,50 Kč	665,50 Kč
Periodická zkouška PHP CO2 S5	21%	1	590,00 Kč	590,00 Kč	123,90 Kč	713,90 Kč
Kontrola PHP po opravě	21%	12	55,00 Kč	660,00 Kč	138,60 Kč	798,60 Kč
Držák PHP	21%	3	100,00 Kč	300,00 Kč	63,00 Kč	363,00 Kč
Nový PHP P6 Beta	21%	5	750,00 Kč	3 750,00 Kč	787,50 Kč	4 537,50 Kč
Manipulace, odvoz PHP	21%	17	50,00 Kč	850,00 Kč	178,50 Kč	1 028,50 Kč
Revizní zpráva	21%	1	100,00 Kč	100,00 Kč	21,00 Kč	121,00 Kč
Cestovné N. Strašecí - Brandýsek	21%	53	10,00 Kč	530,00 Kč	111,30 Kč	641,30 Kč
Součet položek				14 230,00 Kč	2 988,30 Kč	17 218,30 Kč

Rekapitulace DPH	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem s DPH
	21%	14 230,00 Kč	2 988,30 Kč	17 218,30 Kč

Celkem k úhradě

17 218,30 Kč

HASKON s.r.o.
 Nové S
 Karlovarská 456
 IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870

PROTOKOL O KONTROLE PRENOSNYCH HASICICH PRISTROJŮ - REVIZNÍ ZPRÁVA
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly
HASKON s.r.o.
Karlovarská 456
271 01 Nové Strašecí
tel. 775 339 706, IČ: 279 05 870

Objednatel kontroly
Obec Brandýsek
Adresa objektu kde jsou PHP instalovány
Obec Brandýsek, Slánská 62

č.	Umístění	Druh	Typ	Výr. číslo	Výrobce	Poznámka	Přítí revize	Stav	Provozuschopný
1	OÚ 3.NP kotelna	CO2	S5Kte/A	10/082805/24	Hastex	periodická zkouška, mont. držáku	Červenec 2025	PO	Ano
2	OÚ 3.NP archiv	PR	PG6LE	04/005624/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
3	OÚ 2.NP chodba	PR	PG6LE	04/006399/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
4	OÚ 2. NP podatelna	CO2	S2Kte/A	08/00871/24	Kovoslužba	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
5	OÚ přízemí chodba	PR	PG6LE	04/005676/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
6	OÚ 2.NP kancelář	CO2	S5	04/8725726/20	ETS		Červenec 2025	D	Ano
7	OÚ archiv	CO2	S2Kte/A	07/007676/22	Hastex		Červenec 2025	D	Ano
8	OÚ archiv	PR	PG6LE	07/017100/22	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
9	Dílňa	PR	PG6LE	04/007695/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
10	Dílňa	PR	P6BETA-Z	19/20723/24	Beta	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
11	Dílňa	PR	P6BETA-Z	19/21155/24	Beta	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
12	Dílňa	PR	P6BETA-Z	19/22274/24	Beta	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
13	Dílňa	CO2	S5	22/024237	Albeco		Červenec 2025	D	Ano
14	Knihovna	PR	P6BETAZ	22/08218	Beta	montáž držáku	Červenec 2025	D	Ano
15	Knihovna	PR	PG6LE	04/006221/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	---	VZ	Ne
16	Hřiště	PR	P6BETA-Z	17/02371/22	Beta	umístěn vysoko	Červenec 2025	D	Ano
17	Hřiště	PR	P6BETA-Z	17/02338/22	Beta	umístěn vysoko	Červenec 2025	D	Ano
18	Zdravotní středisko	PR	PG6LE	05/012357/20	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
19	Tělocvična	PR	P6BETAZ	22/08511	Beta	umístěn vysoko	Červenec 2025	D	Ano
20	DPS 2.NP	PR	PG6LE	09/014571/24	Tepostop	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
21	DPS 1.NP	PR	PG6LE	06/074485/21	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
22	DPS kotelna	CO2	S5	05/094442/20	Neuruppin		Červenec 2025	D	Ano
23	kino, bar	PR	PG6Euro-P	19/003003/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
24	kino, vstup	PR	PG6Euro-P	19/002912/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
25	kino, sál	PR	PG6Euro-P	19/003131/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano

Vysvětlivky

Druh	V - vodní, PN - pěnový, PR - práškový, H - halonový, CO ₂ - sněhový
Výrobce	H - Hastex & Haspr, K - Kodreša, Kov - Kovoslužba, N - Neuruppin, T - Tepostop
Stav	D - dobrý HP, VZ - HP vyřazen, PO - HP po opravě, per. zkoušce, DO - HP do opravy, N - nový HP

Strana č. / počet stran **1/2**

Datum kontroly **Červenec 2024**

Závěr provedené kontroly

Přenosné hasicí přístroje předložené při kontrole a uvedené v této revizní zprávě odpovídají požadavkům Vyhl. MV č. 246/2001 Sb, průvodní dokumentací výrobce a jsou schopné dalšího provozu.

Podpis revizního technika

Karlovarská 456, PSC 271 01
IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870

PROTOKOL O KONTROLE PŘENOSNÝCH HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ - REVIZNÍ ZPRÁVA
provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., a průvodní dokumentací výrobce

Zhotovitel kontroly
HASKON s.r.o.
Karlovarská 456
271 01 Nové Strašecí
tel. 775 339 706, IČ: 279 05 870

Objednatel kontroly
Obec Brandýsek
Adresa objektu kde jsou PHP instalovány
Obec Brandýsek, Slánská 62

č.	Umístění	Druh	Typ	Výr. číslo	Výrobce	Poznámka	Příští revize	Stav	Provozuschopný
26	kino, sál	PR	PG6Euro-P	19/002821/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
27	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	19/002552/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
28	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	19/003128/24	Neuruppin	periodická zkouška	Červenec 2025	PO	Ano
29	Hasiči vozidlo	CO2	S5	88/01067/21	Kovoslužba		Červenec 2025	D	Ano
30	Hasiči	PR	P6BETA Z	22/08358	Beta		Červenec 2025	D	Ano
31	Hasiči 2.NP	PR	P6BETA Z	22/10449	Beta		Červenec 2025	D	Ano
32	Hasiči 2.NP	PR	PG6LE	08/015654/23	Tepostop		Červenec 2025	D	Ano
33	Hasiči 2.NP	PR	P6BETA Z	22/10578	Beta		Červenec 2025	D	Ano
34	Hasiči 2.NP	CO2	S5	00/17435/20	Kovoslužba		Červenec 2025	D	Ano
35	Hasiči 2.NP	CO2	S5	05/7651/20	Kovoslužba		Červenec 2025	D	Ano
36	Knihovna	PR	P6BETA A	24/03977	Beta	nový PHP, náhrada vyř., montáž	Červenec 2025	N	Ano
37	OÚ 3.NP archiv	PR	P6BETA A	24/00583	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
38	OÚ 2.NP chodba	PR	P6BETA A	24/00021	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
39	OÚ přízemí chodba	PR	P6BETA A	24/01395	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
40	OÚ dílna	PR	P6BETA A	24/02167	Beta	nový PHP, náhrada vyřazeného	Červenec 2025	N	Ano
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

Vysvětlivky

Druh	V - vodní, PN - pěnový, PR - práškový, H - halonový, CO ₂ - sněhový
Výrobce	H - Hastex & Haspr, K - Kodreta, Kov - Kovoslužba, N - Neuruppin, T - Tepostop
Stav	D - dobrý HP, VZ - HP vyřazen, PO - HP po opravě, per. zkoušce, DO - HP do opravy, N - nový HP

Strana č. / počet stran **2/2**

Datum kontroly **Červenec 2024**

Závěr provedené kontroly

Přenosné hasiči přístroje předložené při kontrole a uvedené v této revizní zprávě odpovídají požadavkům Vyhl. MV č. 246/2001 Sb, průvodní dokumentaci výrobce a jsou schopné dalšího provozu.

Podpis revizního technika

Karlovarská 456, PSC 271 01
IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870

ZÁPIS O ÚDRŽBĚ A OPRAVĚ HASIČÍCH PŘÍSTROJŮ

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 248/2001 Sb., a průvodní dokumentací výrobce

Vykonavatel údržby / opravy

HASKON s.r.o.

Karlovarská 456, 271 01 Nové Strašecí

tel. 775 339 706, IČ: 279 05 870

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125553.

Vlastník / uživatel hasičích přístroje

Obec Brandýsek

Adresa objektu kde jsou PHP instalovány

Obec Brandýsek, Slánská 62

Vysvětlivky značek

Druh hasičského přístroje		Výrobce hasičského přístroje	Výměna náhradních dílů a opravy			Důvody vyřazení HP			
V	vodní	N	Neuruppin	TS	Typový štítek	LAK	Nová povrch. úprava	A	Vadný, nelze předepsaným způsobem opravit
PN	pěnový	H	Hastex-Hespr	H	Hadice	NN	Nová náplň hasiva		
PR	práškový	K	Kodreta	M	Manometr	TM	Těsnění, membrány	B	Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
H	halonový	T	Tepostop	NA	Nárazníková armatura	PO	Pojistka		
CO2	sněhový	Kov	Kovoslužba	TP	Tlaková patrona	DM	Ostatní drobný materiál	C	HP starší 20-ti let HP CO2 (sněhové) starší 40-ti let
		A	Albeca	PV	Pojistný ventil				

č.	Umístění	Druh	Typ	Rok výroby	Výr. číslo	Výrobce	Oprava / plnění	Zkušební tlak (Mpa)	Poznámka, náhradní díly	Stav	
										Vyřazen	Vyhovuje
1	OÚ dílny	PR	P68BETA-Z	2019	19/20723/24	Beta	periodická zkouška	3,0			X
2	OÚ dílny	PR	P68BETA-Z	2019	19/21155/24	Beta	periodická zkouška	3,0			X
3	DPS 2.NP	PR	PG6LE	2009	09/014571/24	Tepostop	periodická zkouška	2,8			X
4	OÚ dílny	PR	P68BETA-Z	2019	19/22274/24	Beta	periodická zkouška	3,0			X
5	kino, vstup	PR	PG6Euro-P	2019	19/002912/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
6	kino, bar	PR	PG6Euro-P	2019	19/003003/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
7	kino, sál	PR	PG6Euro-P	2019	19/003131/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
8	kino, sál	PR	PG6Euro-P	2019	19/002821/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
9	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	2019	19/003128/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
10	kino, 2.NP	PR	PG6Euro-P	2019	18/002552/24	Neuruppin	periodická zkouška	2,9			X
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasičích přístroje podle ust. § 9, odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Vykonavatel opravy / údržby prohlašuje, že je oprávněn k provádění oprav a údržbě HP a že při opravě a údržbě hasičích přístrojů byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Hasičské přístroje převzal / umístění hasičích přístrojů provedl		Vykonavatel údržby a opravy hasičích přístrojů		
Datum převzetí/provedení	Červenec 2024	Datum opravy/údržby	Červenec 2024	Strana č./počet stran 1/1
Jméno, příjmení a podpis zástupce vlastníka / uživatele HP		Oprávněná osoba: HASKON s.r.o. Nové Strašecí Karlovarská 456 IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870		

Doklad o vyřazení hasicího přístroje z používání - vyřazovací protokol.

v souladu s odst. 9, § 9 vyhl. MV č. 246/2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

firma:
HASKON s.r.o.
Karlovarská 456/46
271 01 Nové Strašecí
tel. 775 339 706, IČ: 27905870

Vlastník PHP

List číslo: 1

Obec Brandýsek

Objekt:

Obec Brandýsek, Slánská 62

Pořadové číslo	Umístění	Druh	Typ	Výr. číslo	Výrobce	Stav	Důvod vyřazení
1	OÚ 3.NP archiv	PR	PG6LE	04/005624/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
2	OÚ 2.NP chodba	PR	PG6LE	04/006399/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
3	OÚ přizemí chodba	PR	PG6LE	04/005676/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
4	OÚ dílna	PR	PG6LE	04/007695/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
5	Knihovna	PR	PG6LE	04/006221/19	Tepostop	vyřazen, ponechán	c)
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Legenda k důvodu vyřazení HP v souladu s odst. 9, §9 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb.

- a) Vadný - nelze předepsaným způsobem opravit
- b) Nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby
- c) HP starší 20 let, HP CO2 (sněhové) starší 40 let

Datum: Červenec 2024

Poznámka:

HAS

Ne

Karlovarská 456, PSC 271 01
IČ: 279 05-870, DIČ: CZ27905870

Podpis oprávněné osoby

PROTOKOL O REVIZI VNITŘNÍCH POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ

Zhotovitel kontroly
HASKON s.r.o.
 Karlovarská 456
 271 01 Nové Strašecí
 tel. 775 339 706, IČ: 27905870

Objednatel revize
Obec Brandýsek
 Adresa objektu
Obec Brandýsek, Slánská 62

č.	Umístění hydrantu	Typ	Výrobce	Tlak (Mpa)	Průtok (l.s-1)	Poznámka	Příští revize	Vyhovuje Ano / Ne	
								Výzbroj	Průtok / tlak
1	OÚ 3.NP	D25		0,3	0,475	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ano
2	DPS 2. NP	C52		0,12	1,73	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ano
3	DPS 1. NP	C52		0,18	2,12	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ano
4	Zdravotní středisko 2. NP	C52		0,05	—	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ne
5	Zdravotní středisko 1.NP	C52		0,05	—	tlaková zkouška hadice 2022	Červenec 2025	Ano	Ne
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Roční revize hydrantových systémů byla provedena dle ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou a podle ČSN EN 671-3 - Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštělitelnou hadicí. Při revizi bylo použito měřicích zařízení doporučených v čl. 6.1 bod e) - průtokoměr a tlakoměr. Údaje o naměřených hodnotách jsou uvedeny v tabulce.

Závady a poznámky

Nízký tlak u hydrantu č. 4 a 5.

Závěr provedené kontroly

Vnitřní požární hydranty uvedené v této revizní zprávě odpovídají požadavkům výše uvedených ČSN a EN, průvodní dokumentaci výrobce, a jsou schopné dalšího provozu. Vyjma hydrantů č. 4 a 5, které neodpovídají požadavkům výše uvedených ČSN a EN, průvodní dokumentaci výrobce, a nejsou schopné dalšího provozu.

Datum kontroly

Červenec 2024

Podpis revizního technika



Karlovarská 456, PSČ 271 01
 IČ: 279 05 870, DIČ: CZ27905870