

Obec Brandýsek

Slánská 62, 273 41 Brandýsek

IČ: 002 34 168, tel.: 312 283 701, e-mail: info@brandysek.cz, www.brandysek.cz

Č.j.: R-15/04-2016

Praha, 22. března 2016

Počet stran textu: 1

dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel tímto v souladu s čl. 6 Výzvy k podání nabídky Č.j. R-15/02-2016 (dále jen „výzva“), poskytuje dodavatelům tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „**Výměna oken v Domě klidného stáří**“.

Dotaz č. 1

Ve výzvě se píše, že se bude jednat o 6ti komorové profily, trojitě těsnění, trojsklo, Uw menší nebo rovno 1,1, barava: Dřevo/Bílá. V technické zprávě s naopak mluví o 5ti komorovém profilu, dvojsklo, Uw=1,2, Ug=1,1, Barva oboustranně bílá a nepíše se nic o středovém těsnění, je zde uveden požadavek na uzavřenou výztuhu (Tabulka venkovních výplní otvorů). Chtěl bych se zeptat, zda se máme držet parametrů z technické zprávy a tabulky výplní otvorů nebo toho co je uvedeno ve výzvě k podání nabídky.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že platné technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 4 výzvy - Projektová dokumentace (technická zpráva, tabulka venkovních výplní). Tyto technické požadavky respektujte při zpracování nabídky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **4. 4. 2016 v 10:00 hodin**.

Zadavatel tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám odesílá všem známým zájemcům v elektronické podobě (e-mailem) a zároveň je uveřejňuje na vývěsce zadavatele.

JUDr. Ladislav Renč
zplnomocněný zástupce zadavatele

JUDr. Ladislav Renč
ELER
Bulova 1248, 156 00 Praha 5
IČO: 66487984

