

Obec Brandýsek

Slánská 62, 273 41 Brandýsek

IČ: 002 34 168, tel.: 312 283 701, e-mail: info@brandysek.cz, www.brandysek.cz

Č.j.: R-15/05-2016

Praha, 31. března 2016

Počet stran textu: 2

dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 2

Zadavatel tímto v souladu s čl. 6 Výzvy k podání nabídky Č.j. R-15/02-2016 (dále jen „výzva“), poskytuje dodavatelům tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „**Výměna oken v Domě klidného stáří**“.

Dotaz č. 2

V položkovém rozpočtu je v oddílu „Kovové stavební doplňkové konstrukce“ je jako poslední uvedena položka „Přesun pro kovové stav.doplňk.kce (aut.výp) v objektech výšky do 6m“ bez udání jednotkového množství (t). Žádám o informaci, jestli si máme toto množství doplnit sami, nebo bude množství upřesněno zadavatelem.

Odpověď:

Z rozpočtového programu je tato položka generována automaticky a rozpočtový program ji vyplnil jako nulovou. Položku neoceňujte.

Dotaz č. 3

Narazil jsem na rozpory v TZ a tabulce výplní. V technické zprávě se píše o postformingových parapetech a v tabulce výplní otvorů o plastových. Dále pak u pol. 4 je v TZ je požadavek na klika – klika, ve v tabulce výplní je koule – klika.

Co z toho je platné?

U poz. 2 v tabulce výplní je chyba v rozměrech (600 x 900), platí 1500 x 2500 z půdorysu? Dále u této položky je požadavek na odnímatelné vnitřní madlo mezi ostěním. Co je tímto myšleno?

Odpověď:

- Vnitřní parapety plastové – viz čl. 2.3 Výplně otvorů – 2. odstavec v textu.
- U položky č. 4 – vedlejší vchodové dveře platí koule – klika - viz tabulka výplní.
- V tabulce výplní platí u položky č. 2 rozměr 1500/2500 dle půdorysů.
- Odnímatelné vnitřní madlo: okno (pol. č. 2) je otvíravá, dvoukřídlá – při otevření je možnost vypadnutí, protože je vysoký parapet ze strany chodníku. Zadavateli se jevílo jako nevhodné venkovní pevné zábradlí. Z toho důvodu je navrženo vnitřní madlo jako trubkový prvek, např. v ocelovém provedení se základním a krycím nátěrem bílé barvy. Tento bude uložen v rozetách ve vnitřním ostění okna – pol. č. 2. Umožní pootevřít dvoukřídlé okno, ale nikoli úplné otevření. Aby ale bylo možno okno umýt, je nutná možnost toto madlo vyndat na dobu umytí okna pro náležitě poučenou osobu. Představa: levá rozeta na zasunutí madla z předu (kolmo na ostění), pravá rozeta na zasunutí shora a zajištění šroubem.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 4. 2016 v 10:00 hodin**.

Zadavatel tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám odesílá všem známým zájemcům v elektronické podobě (e-mailem) a zároveň je uveřejňuje na vývěsce zadavatele.

JUDr. Ladislav Renč
zplnomocněný zástupce zadavatele



Obec Brandýsek

PSČ 273 41

IČ: 00234168

DIČ: CZ00234168